



TECNOLOGIA EM ENSAIOS TECNICOS
Rua Álvaro Alvim, 24 – Sala 901, Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.031-010 –
Brasil CNPJ nº 07.674.750/0002-79
Organismo de Certificação de Produto Acreditado pela CGCRE – OCP 0099

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO

Conferido à empresa Fabricante

LACER FIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMBATE INCENDIO LTDA
AV CACHOEIRA, 537 - VILA PINDORAMA – BARUERI - SP – BRASIL – CEP: 06.413-000
CNPJ nº 06.188.968/0001-70

Responsável Técnico: Técnico em Química: Wilson Alexandre Gonzalez

A TECETEC – Tecnologia em Ensaio Técnico, certifica que o produto “**UNIÃO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO**”, **Marca: LACER FIRE, Modelo: 40 A, Material:** liga de Cobre com Zinco nas proporções de 69% Cu e 31% Zn (Liga de Latão), **Formada por:** Flange de engate (Flange da união), Luva de empastamento, anel de travamento, anel de vedação e arruela de encosto, **Processo de Fabricação:** Fundição, **Pressão de Serviço:** 2.060 kPa (21 Kgf/cm²), indicada somente para mangueira tipo 1 de diâmetro até 40 mm; da empresa acima citada, foi avaliado conforme **Modelo de Certificação nº 5** e encontrado em conformidade com os requisitos da norma técnica e o escopo de Certificação detalhado abaixo.

NORMA TÉCNICA

ABNT NBR 14349:1999 e RIE-GOP-119/TECETEC

Data de Auditoria no Fabricante: 01/07/2026 e 02/07/2026 – Relatórios Nº 038/2026
Laboratórios de Ensaio: TORC - Relatório Nº 26074624 Data:
03/08/2026

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

Certificação de Conformidade de União para Mangueira de Incêndio.

Data de emissão: 07/08/2026

Este Certificado é Válido até: 07/08/2030.

Documento assinado digitalmente



WANDERLEY DE ALMEIDA ARAUJO FILHO
Data: 10/08/2026 18:09:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wanderley de A Araújo Filho – Dir. Executivo

Certificado nº 030/T/2026

O não cumprimento das condições estabelecidas no Contrato, nº 032/2026, assinado entre as partes, as Normas da ABNT e Regulamentos da TECETEC, pertinentes à Certificação de Produto, poderá tornar este certificado inválido. Este certificado está vinculado ao contrato acima e só é válido para o endereço acima. “A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TECETEC previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pela TECETEC”