



TECNOLOGIA EM ENSAIOS TECNICOS

Rua Álvaro Alvim, 24 – Sala 901, Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.031-010 –
Brasil CNPJ nº 07.674.750/0002-79

Organismo de Certificação de Produto Acreditado pela CGCRE – OCP 0099

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO

Conferido à empresa Fabricante

LACER FIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMBATE INCENDIO LTDA

AV CACHOEIRA, 537 - VILA PINDORAMA – BARUERI - SP – BRASIL – CEP: 06.413-000

CNPJ nº 06.188.968/0001-70

Responsável Técnico: Técnico em Química: Wilson Alexandre Gonzalez

A TECETEC – Tecnologia em Ensaio Técnico, certifica que o produto “**UNIÃO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO**”, **Marca: LACER FIRE, Modelo: 65 B, Material:** liga de Cobre com Zinco nas proporções de 69% Cu e 31% Zn (Liga de Latão), **Formada por:** Flange de engate (Flange da união), Luva de empastamento, anel de travamento, anel de vedação e arruela de encosto, **Processo de Fabricação:** Fundição, **Pressão de Serviço:** Para pressão de 2.940 kPa (30 Kgf/cm²), é indicada para uso em mangueira do tipo 1 para o diâmetro da mangueira seja de 63 mm, da empresa acima citada, foi avaliado conforme **Modelo de Certificação nº 5** e encontrado em conformidade com os requisitos da norma técnica e o escopo de Certificação detalhado abaixo.

NORMA TÉCNICA

ABNT NBR 14349:1999 e RIE-GOP-119/TECETEC

Data de Auditoria no Fabricante: 01/07/2026 e 02/07/2026 – Relatórios Nº 038/2026

Laboratórios de Ensaio: TORC - Relatório Nº 26074626 Data: 03/08/2026

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

Certificação de Conformidade de União para Mangueira de Incêndio.

Data de emissão: 07/08/2026

Este Certificado é Válido até: 07/08/2030.

Documento assinado digitalmente



WANDERLEY DE ALMEIDA ARAÚJO FILHO

Data: 10/08/2026 18:09:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wanderley de A Araújo Filho – Dir. Executivo

Certificado nº 032/T/2026

O não cumprimento das condições estabelecidas no Contrato, nº 034/2026, assinado entre as partes, as Normas da ABNT e Regulamentos da TECETEC, pertinentes à Certificação de Produto, poderá tornar este certificado inválido. Este certificado está vinculado ao contrato acima e só é válido para o endereço acima. “A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TECETEC previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pela TECETEC”

Revisão: 00 – 20/03/2026